

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

PRIMĂRIA ORAȘULUI UNGHENI

547605 Ungheni nr. 357 ; ungheni@cjmures.ro, tel/fax 0265-328112,328212

Nr. *5732/06-06-2022*

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, prin prezenta aducem la cunoștință publică următorul:

ANUNȚ

Cu privire la elaborarea Proiectului de hotărâre **“Privind aprobarea executării unei lucrări de Extindere conductă și branșament gaze naturale presiune redusă proiectat subteran din PE pentru : Păcurar Petru Cristian din orașul Ungheni, satul Morești, strada Drumul Șăuși, nr. administrativ 99A ,,**

Actele anexate prezentului anunț sunt: Proiectul de hotărâre nr. *5732/06.06.2022*
Referat de aprobare nr. *5731/06-06-2022*

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare se vor depune la Registratura Primăriei Orașului Ungheni, în termen de 10 zile de la publicare.

PRIMAR

PRODAN VICTOR

PROIECT DE HOTĂRÂRE

“Privind aprobarea executării unei lucrări de Extindere conductă și branșament gaze naturale presiune redusă proiectat subteran din PE pentru : Păcurar Petru Cristian din orașul Ungheni, satul Morești, strada Drumul Șăuși, nr. administrativ 99A ,,

Primarul orașului Ungheni, județul Mures,

Luând în considerare:

- Cererea S.C. DELGAZ GRID S.R.L. pentru Păcurar Petru Cristian înregistrată la registratura orașului Ungheni cu nr. 17700/24.05.2022 privind emiterea autorizației de construire în scopul: “Extindere conductă și branșament gaze naturale presiune redusă proiectat subteran din PE pentru : Păcurar Petru Cristian”;
- Cererea S.C. DELGAZ GRID S.R.L. pentru Ierņuțan Pavel înregistrată la registratura orașului Ungheni cu nr. 16959 / 20.04.2022 privind eliberarea acordului Consiliului Local Ungheni în vederea executării lucrărilor de “Extindere conductă și branșament gaze naturale presiune redusă proiectat subteran din PE pentru : Păcurar Petru Cristian”;
- Lucrările propuse se vor face pe domeniul public al orașului Ungheni, localitatea Morești, strada Drumul Șăuși, pentru bransarea imobilelor din CF. Nr. 50363/Ungheni, beneficiar Păcurar Petru Cristian;
- Aviz tehnic de racordare nr. 213054387 din 28.05.2021 emis de SC. DELGAZ GRID. SA
- Proiectul nr. B37 / 2022 supus autorizării, întocmit de SC. GRN COMPLET PRO INSTAL SRL pentru Extindere conductă și branșament gaze naturale presiune redusă proiectat subteran din PE pentru : Păcurar Petru Cristian, pe domeniul public al orașului Ungheni, localitatea Morești, strada Drumul Șăuși;
- PUG Ungheni, aprobat prin HCL nr 26/20.05.2016;
- Certificat de urbanism nr. 19 / 09.03.2022 emis de Primăria Ungheni în scopul “Extindere conductă și branșament gaze naturale presiune redusă proiectat subteran din PE pentru : Păcurar Petru Cristian”;
- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții;
- Art.99, art.109 din Legea nr.123/2012-Legea energiei electrice și a gazelor naturale, republicată;
- Art.18, alin.(1), pct.c) din Regulamentul General de urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;
- Art. 74(1) din Ordinul ANRDE nr.89/208, autoritatea națională de reglementare în domeniul energiei, privind aprobarea normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;
- Legea nr. 50/1991 republicată și Ordinul nr. 839/2009 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
- Art.3, alin(4) din Legea nr 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul OUG. Nr.57/2019 privind codul administrativ, art.354-357, art. 362, cu modificările și completările ulterioare.

Propune spre aprobare:

Art.1 Se aprobă executarea lucrării de „Extindere conductă și branșament gaze naturale presiune redusă proiectat subteran din PE pentru : Păcurar Petru Cristian din orașul Ungheni, satul Morești, strada Drumul Șăuși, nr. administrativ 99A, conform proiectului nr. B37 / 2022 supus autorizării, întocmit de SC. GRN COMPLET PRO INSTAL SRL.

Art.2 Prezentul acord se eliberează în vederea obținerii autorizației de construire pentru obiectivul prevăzut la art. 1.

Art.3 Transmiterea temporară a terenului în suprafața de 44 mp constructorului, pe perioada executării lucrărilor, prin proces verbal de predare-primire, cu condiția ca după executarea lucrărilor de construire, terenul afectat să fie adus la forma inițială.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Mureș;
- Primarului orașului Ungheni, județului Mureș
- Serviciului financiar-contabilitate;
- Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului;
- Se afișează la sediul primăriei orașului Ungheni.

**INIȚIATOR PROIECT
PRIMAR
PRODAN VICTOR**

ROMÂNIA
JUD. MUREȘ
Orașul Ungheni
547605 Ungheni nr. 357 ; ungheni@cjmures.ro, tel/fax 0265-328112,328212
Nr. 5731/06-06-2022

REFERAT DE APROBARE

“Privind aprobarea executării unei lucrări de Extindere conductă și branșament gaze naturale presiune redusă proiectat subteran din PE pentru : Păcurar Petru Cristian din orașul Ungheni, satul Morești, strada Drumul Șăuși, nr. administrativ 99A ,,

Persoana fizică, Păcurar Petru Cristian, domiciliat în orașul Ungheni, satul Morești, strada Drumul Șăuși, nr. administrativ 99A, jud.Mures în conformitate cu:

- Avizele/acordurile obtinute cat si documentatia care sta la baza emiterii autorizatiei de construire privind “Extindere conductă și branșament gaze naturale presiune redusă proiectat subteran din PE pentru : Păcurar Petru Cristian”;
- Proiectul nr. B37 / 2022 supus autorizarii, întocmit de SC. GRN COMPLET PRO INSTAL SRL pentru Extindere conductă și branșament gaze naturale presiune redusă proiectat subteran din PE pentru : Păcurar Petru Cristian;
- Certificat de urbanism nr. 19 / 09.03.2022 emis de Primăria Ungheni in scopul “Extindere conductă și branșament gaze naturale presiune redusă proiectat subteran din PE pentru : Păcurar Petru Cristian”;

Pentru alimentarea cu gaze naturale a investiției propuse, este necesară execuția unei prelungiri de rețea constând in cuplarea la conducta de distributie presiune redusa existenta din PE Dn63mm, adancime cca.90cm aflata pe domeniul public al orasului Ungheni, localitatea Morești, strada Drumul Șăuși, a unei conducte propuse de distributie presiune redusa PE 100 SDR 11 Dn 63 mm cu o lungime totala de 44 m si executia a 1 bransament Dn 32 mm cu lungime de 2,5 metri, la imobilul inregistrat din orașul Ungheni, satul Morești, strada Drumul Șăuși, nr. administrativ 99A, jud.Mures.

Consider orice investiție realizată în orașul Ungheni prioritate pentru comunitatea locală contribuind implicit la dezvoltarea infrastructurii amenajării teritoriului orasului Ungheni, aducând dupa sine noi taxe și impozite pe care le generează.

**PRIMAR
PRODAN VICTOR**