

HOTĂRÂREA NR. 12
Din 2 aprilie 2019

**Privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii:
„EXTINDERE REȚEA APA POTABILA IN LOCALITATEA SAUSA, ORASUL
UNGHENI, JUDEȚUL MUREȘ“, aprobați prin H.C.L. nr. 10 din 28.03.2017**

Consiliul Local al orașului Ungheni, întrunit în ședința extraordinara, cu convocare de îndată, din data de 2 aprilie 2019,

Examinand referatul de aprobare al primarului orasului Ungheni nr. 2321 din 29.03.2019, Raportul de specialitate nr. 2322 din 29.03.2019, prin care se propune actualizarea indictorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „**Extindere rețea apa potabila in localitatea Sausa, orasul Ungheni, judetul Mures**“, continand principalele caracteristici si indicatori tehnico-economici ai obiectivului, precum și Nota justificativă nr. 2362/01.04.2019;

Luând în considerare solicitarea constructorului S.C. Videli S.R.L. Satu Mare nr. 61 din 25.02.2019, înregistrată la beneficiar sub nr. 1264 din 26.02.2019, precum și Contractul de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală, Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor, Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare a apei înregistrat la M.D.R.A.P. sub nr. 3249/26.04.2018, iar la Orașul Ungheni sub nr. 2886/27.05.2018;

Avand in vedere prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și ale art. 66, pct. 20, art. 71, alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), litera „b“ coroborat cu art. 36, alin. (4), litera „d“, ale art. 45, alin. (2) si ale art. 115, alin. (1) litera „b“ din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se însușește și se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „**Extindere retea apa potabila in localitatea Sausa, orasul Ungheni, judetul Mures**“, la valoarea rezultata din anexa nr.1:

Valoarea totală a investiției: 3.272.960,00 lei cu TVA

Valoarea C+M: 2.736.854,53 lei cu TVA

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului - județul Mures,
- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures,
- Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului,
- Serviciul financiar-contabil,
- Comp. Investitii și achizitii publice
- Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni.

Adoptata in Ungheni, la data de 2 aprilie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IONESCILILIE

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

COVRIG DANIELA IONELA

ROMANIA
JUDETUL MURES
PRIMARIA ORASULUI UNGHENI
SERVICIUL INVESTITII ACHIZITII

CARACTERISTICILE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

1. Obiectivul de investitii: „EXTINDERE REȚEA APA POTABILĂ ÎN LOCALITATEA SAUSA, ORASUL UNGHENI, JUDETUL MURES” .
2. Investitor: - Orasului Ungheni
3. Beneficiar: - Orasul Ungheni
4. Proiectant: - S.C. AXA CADPROJECT Targu Mures
5. Amplasament: - Satul Vidrasau si satul Sausa intravilan si extravilan
6. Sursa de finantare: - Fonduri prin Program P.N.D.L.
7. Categoria lucrării: - rețea nouă de alimentare cu apă potabilă a localității Sausa
8. Valoarea totală a investiției: - 3.272.960,00 lei cu TVA
9. Valoarea C+M : - 2.736.854,53 lei cu TVA
10. Capacitățile obiectivului:

A. Aducțiune apă potabilă (Vidrasau -Sausa):

- a) Conducta de aducțiune din polietilena PE 100 SRD 17 PN 10 bar $L_{TOTAL} = 5.203$ m, din care:
- Subtraversarea prin foraj dirijat a raului Mures = 85 m
- b) Stația cu grupul de pompare $Q = 2,71$ l/s = 1 buc;
- c) Camin de vane CaAOR = 1 buc;
- d) Camine de vane $1,50 \times 1,50 \times 2,00$ m = 22 buc;

B. Sistem distribuție apă potabilă Sausa:

- a) Conducta de aducțiune din polietilena PE 100 SRD 17 PN 10 bar $L_{TOTAL} = 3.790$ m, din care:
- PE 100 Dn 110 mm $L = 2.643$ m;
- PE 100 Dn 125 mm $L = 1.147$ m;
- b) Hidranți subterani Dn 80 mm = 31 buc;
- c) Camine de vane $1,50 \times 1,50 \times 2,00$ m = 20 buc;
- d) Camine de vane $2,50 \times 2,50 \times 2,50$ m = 1 buc;
- e) Hidranți subterani Dn 80 mm = 31 buc;
- f) Rezervor de înmagazinare 150 mc = 1 buc;
- g) Instalatie automata de rectorare = 1 buc;
- h) Bransamente apă potabilă = 112 buc.

PRIMAR
PRODAN VICTOR

INTOCMIT,
MAROCICO VASILE